

한국산업안전보건공단



수신자 수신자참조

(경유)

제목 불활성기체에 의한 질식사고 발생 위험경보(KOSHA ALERT) 전파 요청

- 1. `18. 1. 25(목) 포항시 소재 철강제품 제조사업장에서 냉각탑 내부에서 **질소 누출(추정)에** 의한 산소결핍으로 노동자 4명이 사망하는 질식사고 발생하였습니다.
- 2. 동종 재해 재발방지를 위해 「불활성기체에 의한 질식사고 발생 위험경보(KOSHA ALERT)」를 붙임과 같이 발령하오니, 경보발령 내용을 귀 협회의 홈페이지에 게시 및 회원사에 신속히 전파하여 주시길 요청드립니다.

붙임 불활성기체에 의한 질식사고 발생 위험경보(KOSHA ALERT) 1부. 끝.

한국산업안전보건공단 이

・・・・・・・・・・・・・・・いいい</l>いい<

수신자 한국철강협회장, 대한석유협회장, 한국석유화학협회장

과장	박동진	차장	김진영	유해물질관리부장	진찬호	직업건강실장	01/29 김현석
협조자 고객결재							
시행 유형	해물질관리부-86	6 (2018.01.29.)	접수		()
우 / http://www.kosha.or.kr							
전화 052-7030-650 /전송 052-7030-317 / inbum14@kosha.or.kr / 공개							
대표번호 052)703-0500 1644-4544 http://www.kosha.or.kr /고객참여							
o 공단 업무와 관련하여 금품·향응수수, 부정청탁 등을 확인하신 경우 아래로 신고하여 주시기 바랍니다. (부패·비리신고 전화:052-2458-114, 이메일:gamsa@kosha.or.kr, 홈페이지(www.kosha.or.kr)/부패·비리신고센터)							